

Příloha 4. Základní informace o systému zásobování vodou

Základní informace	
Provozovatel	VENCL - SERVIS Vodovody Záchlumí s.r.o.
rok	2021
Strukturální data	
Počet zásobovaných obyvatel	768
Počet odběratelů	768
Odběratelé se speciálními požadavky na dodávku vody (např. nemocnice)	0
Jiní významní odběratelé	Nejsou
Počet vodoměrů	270
Celková délka sítě (m)	10 350
šedá litina	7 465
tvárná litina	0
ocel	0
azbestocement	0
plast	0,15
další	2,735
Čerpaná voda m³/rok	
Povrchová	
zdroj 1... (specifikovat)	Ne
zdroj 2... (specifikovat)	Ne
Podzemní	
Čerpaná voda celkem	39 000
Voda nakupovaná od jiného výrobce	0
Vyráběná / dodávaná voda m³/rok	
Domácnosti	28 375
Průmysl	6 000
Různé (fontány, hydranty)	0
Ztráty	0
Dodávání vody jinému distributorovi	0
Spotřeba vody na úpravně	0
Vyráběná / dodávaná voda celkem	34 375
Průměrná spotřeba l/os./den	
Domácnosti	101,2
Celkově	122,6