

Převzato 28.2.23

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

VENCL SERVIS Vodovody Záchlumí, s.r.o.
Albertova 1393
564 01 Žamberk

Naše číslo jednací
KHSPA 04047/2023/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Ing.Seidlová/465676463

Ústí nad Orlicí
dne 28.02.2023

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen KHS), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, rozhodla v řízení podle § 3c odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, takto:

Změna č. 1 Provozního řádu vodovodu Záchlumí, provozovaného společností VENCL SERVIS Vodovody Záchlumí, s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk, IČ 28779584,

se schvaluje.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 28.2.2023 byla KHS doručena žádost Ing. Dany Plhákové se sídlem Orlice 126, 561 51 Letohrad, IČ 76448665, zastupující společnost VENCL SERVIS Vodovody Záchlumí, s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk, IČ 28779584, o schválení změny č. 1 provozního řádu vodovodu Záchlumí. Změna spočívá v doplnění textu do kapitoly F. Posouzení rizik týkajícího se napojení nemovitostí vodovodními přípojkami na vodovod pro veřejnou potřebu. Obsah provozního v ostatních částech a kapitolách zůstává stejný.

Poučení o odvolání:

Podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat k MZ ČR, podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí do 15 dnů od doručení rozhodnutí.



Ing. Jitka Seidlová
Vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

Příloha: Změna č. 1 provozního řádu

Změna č. 1 Provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu obce Záchlumí

Touto změnou č. 1 Provozního řádu pro veřejnou potřebu obce Záchlumí se v části:

F. Posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, v bodě 5. Nápravná a kontrolní opatření na konci za odstavec:

Vodovodní řady distribuční sítě byly vyhodnoceny jako kritický bod z hlediska možnosti kontaminace pitné vody propojením systémů v nemovitostech, které zároveň využívají veřejný vodovod a samostatné studny nebo dešťové zádržné systémy. Nápravná opatření za těchto podmínek není možné navrhnout.

Doplňuje text:

Napojení nemovitosti na vodovod pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasem vlastníka nebo provozovatele tohoto vodovodu a existencí samostatné vodovodní přípojky pro každou jednotlivou nemovitost s číslem popisným nebo číslem evidenčním zvlášť. Jedna vodovodní přípojka ke dvěma nebo více nemovitostem s různými čísly popisnými nebo evidenčními není přípustná, pokud se vlastník, popř. provozovatel vodovodu nedohodnou s vlastníkem nemovitosti jinak. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Zpracovatel:
Ing. Dana Plháčková - Regarding Water
Adresa sídla: Orlice 126, Letohrad, PSČ 561 51

Regarding Water
Ing. Dana Plháčková
IČ: 76448665
Orlice 126, 561 51 Letohrad
Tel. 602 184 739
E-mail: DanaLet@seznam.cz



Plháčková
①

Změnu č. 1 Provozního řádu pro veřejnou potřebu obce Záchlumí schválila:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí dne: 28. 2. 2023 pod č.j.: UKSPA 04044/2023/HCK-40

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PARDUBICKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH
územní pracoviště Ústí nad Orlicí